

Тип хроматографа: «Хромос GX-1000»
Свідоцтво про повірку №81881
від 17.09.2013р.
термін дії до 17.09.2014р.

Свідоцтво про атестацію №082-14
від 01.08.2014р.
термін дії до 29.07.2017р.

СЕРТИФІКАТ № 30 /14

якості газу вуглеводневого скрапленого для автомобільного транспорту

Марка: ПБА

Дата відбору проби : "22" вересня 2014 р.

Місце відбору проби : сміньє Е 102-2, УСК Мехедівсько-Голотовщинської ТЗСУ.

№п/п	НАЗВА ПОКАЗНИКА	МЕТОД ВИПРОБУВАНЬ	НОРМА ПОКАЗНИКА	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
1	Масова частка компонентів, %			
	сума метану, етану	ГОСТ 10679	не нормується	0,70
	пропан	ГОСТ 10679	50±10	53,02
	сума бутану і вищі	ГОСТ 10679	не нормується	46,21
	сума ненасичених вуглеводнів	ГОСТ 10679	не більше 6	0,07
2	Об'ємна частка рідкого залишку, %, при 40 ⁰ С	ДСТУ 4047-2001	відсутній	відс.
3	Вміст води і луку	ДСТУ 4047-2001	відсутній	відс.
4	Тиск насичених парів надлишковий при +45 ⁰ С, МПа	ГОСТ 28656-90	не більше 1,6	1,14
	при -20 ⁰ С, МПа	ГОСТ 28656-90	не менше 0,07	0,17
5	Масова частка сірководню і меркаптанової сірки, %	ГОСТ 22985-90	не більше 0,01	відс.
	у тому числі сірководню, %	ГОСТ 22985-90	не більше 0,003	відс.
6	Інтенсивність запаху, балів	ГОСТ 22985-90	не менше 3	3,6
7	Густина при 20 ⁰ С, кг/м ³	ГОСТ 28656-90	не нормується	530,15

Газ вуглеводневий скраплений відпущений за умовами ГОСТ 27578-87 для марки ПБА.

Аналіз виконав

О.М. Кириченко

Завідувач лабораторії

І.В. Зайцева



Дата виконання аналізу : " 22 " вересня 2014р.