

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод - изготовитель (поставщик)	Ед. измерения	Кол-во	Масса единицы кг.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водопровід								
1	Труба ПЭ 100 SDR 11 ф 250x22,7 1,6 МПа (Dу200 мм)	ГОСТ 18599-2001			м	1025,0		
2	Колодязь із збірних залізобетонних елементів ф 2000 Нк=2,15	Т.Пр.901-09-11.84			шт.	1		
3	Колодязь із збірних залізобетонних елементів ф 1500 Нк=1,5	Т.Пр.901-09-11.84			шт.	1		
4	Колодязь із збірних залізобетонних елементів ф 1500 Нк=1,52	Т.Пр.901-09-11.84			шт.	1		
5	Колодязь із збірних залізобетонних елементів ф 1000 Нк=1,72	Т.Пр.901-09-11.84			шт.	1		
6	Люки чавунні типа "Т" з антивандальним пристроєм ф 700 мм	ГОСТ 3634-79			шт.	2		
7	Люки чавунні типа "Л" з антивандальним пристроєм ф 700 мм	ГОСТ 3634-79			шт.	2		
8	Засувки чавунні фланцеві Ру 16 Ду 200				шт.	3		1-в існуючому колодязі ВК-1 існ.
9	Засувки чавунні фланцеві Ру 16 Ду 50				шт.	1		
10	Фланець сталевий приварний Ду 200	ГОСТ 12820-80			шт.	6		
11	Фланець сталевий приварний Ду 50	ГОСТ 12820-80			шт.	2		
12	Втулка під фланець подовжена ПЕ 100 SDR 11 ф 200				шт.	7		
13	Нероз'ємне з'єднання метал/пластик ф 250пл.хф200ст.				шт.	2		
14	Кран кульовий для спуску води ф50				шт.	1		
15	Трійник сталевий зварювальний ф200х50				шт.	1		
16	Трійник сталевий зварювальний ф200х200				шт.	1		
17	Трійник равнопроходний подовжений ПЕ 100 SDR 11 ф 250				шт.	1		
18	Вантуз BMT - 250				шт.	1		
19	Перехід мет./пл. ф 250 пл. х ф 200ст				шт.	1		
20	Привіз піску				м ³	800,0		
21	Вивіз ґрунту				м ³	800,0		
22	Розбирання та відновлення дорожнього покриття				м ²	700,0		
23	Гідроізоляція колодязів				м ²	21,04		
24	Ковзаючі опори для прокладки труб в футлярах				шт.	10		
25	Установка ковзаючих опор для прокладки труб в футлярах				шт.	10		

Погоджено:

змін. інв. №

підпис, дата

інв. №

						ЗВК-С		
						Завод покрівельних матеріалів «СВІТОНДЕЙЛ»		
Змін.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			
						Водопровід Ду 200		
						рп 1 3		
						Специфікація.		
						Приватне підприємство «БАГЛІЙ ІХ»		
						Директор Ярцева		
						ГП Ярцева		
						Розробив		

Позиція	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод - изготовитель (поставщик)	Ед. измерения	Кол-во	Масса единицы кг.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Футляр із сталеві ел.зварювальної труби ф500 в ізоляції посиленого типу	L= 17,0м ГОСТ 10704-91			шт.	1		пройти проколом
27	Футляр із сталеві ел.зварювальної труби ф500 в ізоляції посиленого типу	L= 20,0м ГОСТ 10704-91			шт.	1		
28	Підключення до існуючої мережі ф200х200				місце	1		
29	Підключення до існуючої мережі ф300х200				місце	1		
Камера 4500х4000								
30	Бетон М 150				м ³	16,0		
31	Бетон М 50				м ³	3,0		
32	Плита днища D-45-40				шт.	1		
33	Плита перекриття П15д-5		П 34		шт.	3		
34	ПОЗ		П 38		шт.	1		
35	ПО2		П 37		шт.	2		
36	ПНд-8		П 36		шт.	6		
37	ПаБд-5А		П 31		шт.	1		
38	Балка		Б2		шт.	1		
39	Балка		Б8		шт.	2		
40	Кільце опірне				шт.	6		
41	Люки чавунні типа "Л" з антивандальним пристроєм ф 700 мм		ГОСТ 3634-79		шт.	2		
42	Засувки чавунні фланцеві Ру 16 Ду 100				шт.	1		
43	Фланець сталевий приварний Ду 100		ГОСТ 12820-80		шт.	2		
44	Гідроізоляція колодязя				м ²	54,55		
45	Водолічильник "Мокрохід" з імпульсним вихідом dy 25				шт	1		
46	Кран кульовий муфтовий латунний dy 25		11Б41п		шт	2		
47	Зворотній клапан dy 25				шт	1		
48	Фільтр сітчастий муфтовий dy 25				шт	1		
49	Монтажний комплект (штуцер, гайка, прокладка) dy 25				шт	2		
50	Труби пластикові ф 32				м	3,0	dy 25	
51	Американка з зовнішньої / внутрішньої різьбленням dy 25				шт	2		
52	Коліно dy 25				шт	2		
53	Лічильник рідини Ергомера - 125 - БВ				шт	1		
54	Труба сталеві електрозварювальна Ду 200		ГОСТ 10704-91		м	12,0		
55	Труба сталеві Ду 40		ГОСТ 10704-91		м	7,0		

Погоджено:

змін. інв. №

підпис, дата

інв. №

Зміни	Кількість	Лист	Недок.	Підпис	Дата

ЗБК-С

Лист
2

Позиція	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод - изготовитель (поставщик)	Ед. измерения	Кол-во	Масса единицы кг.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Труба стаєла електрозварювальна Ду 100	ГОСТ 10704-91			М	3,0		
57	Засувки чавунні фланцеві Рч 16 Ду 200				шт.	2		
58	Фланець сталевий приварний Ду 200	ГОСТ 12820-80			шт.	4		
59	Кран кульовий ф40				шт.	2		
60	Нероз`ємне з`єднання метал/пластик ф 250пл.хф200ст.				шт.	2		
61	Перехід мет./пл. ф 100х ф 100				шт.	1		

Погоджено:

змін. інв. №
підпис, дата

інв. №

Зміни	Кількість	Лист	№ док.	Підпис	Дата

ЗВК-С
Лист 3