

Двери банковские внутренние

DnO-2



DnO-1




DnO-2; DnO-1 Двери банковские наружные алюминиевые остекленные, разделяющие улицу и 24-ч зону круглосуточного обслуживания, из теплого алюминия.

Двери с улицы в 24-ч зону должны быть:

- алюминиевые* (цвет RAL 9006)
- остекленные оклеенные противоударной пленкой (пленка ПУ или каленное стекло)
- со стороны улицы глухая ручка, внутренняя - поворотная
- доводчик внутренний
- петли 3 шт
- замок с "язычком" 1 шт (не боченок)
- наружная реклама с оклейкой полосы зеленой пленкой на всю ширину 24-ч зоны обязательно расположение режима работы в правой части двери, постоянного пользования (см. приложения №8.2.6, 8.3.3 с размерами по оклейке)

* в других случаях согласуются в индивидуальном порядке.

DnO-2a



DnO-1a




DnO-2a, DnO-1a Двери банковские наружные остекленные, разделяют 24-ч зону и клиентскую зону, устанавливаются с доводчиком.

Двери из 24-ч зоны в операционный зал должны быть:

- алюминиевые* (цвет RAL 9006)
- остекленные оклеенные противоударной пленкой СУ2 (в два слоя - 400мк), стекло оклеивается декоративной матовой пленкой (размер по оклейке см. приложение № 8-6)
- ручки поворотные с обеих сторон,
- доводчик внутренний,
- петли 3 шт,
- антисрезы, на расстоянии не более 300 мм друг от друга,
- замок 2 шт, размер между сердцевинами не менее 300 мм

* в других случаях согласуются в индивидуальном порядке.

DvO-2g



DvO-1g




DvO-2g, DvO-1g Двери банковские внутренние, алюминиевые, остекленные (с доступом клиентов), разделяют клиентскую и рабочую зоны SME, Head of Branch, Meeting Room, VIP zone и тамбур депозитария.


Двери должны быть:

- алюминиевые* (цвет RAL 9006)
- остекленные, стекло оклеивается декоративной матовой пленкой (размер по оклейке см. приложения №8-а)
- со стороны клиентской зоны - глухая ручка, внутренняя - поворотная,
- доводчик внутренний,
- петли 2 шт,
- замок 1 шт

DkO-2



DkO-1




DkO-2, DkO-1 Двери банковские внутренние, алюминиевые, остекленные (с доступом клиентов), разделяют клиентскую зону и кассовый холл.


Двери должны быть:

- алюминиевые* (цвет RAL 9006)
- остекленные, стекло оклеивается декоративной матовой пленкой (размер по оклейке см. приложения №8-а)
- ручки поворотные с обеих сторон,
- доводчик внутренний,
- петли 2 шт,
- замок 1 шт., с внутренней стороны - закрывание "барашек"

DR-1



DR-1g



DR-1, DR-1g Двери банковские внутренние, глухие, внутрибанковской служебной зоны без доступа клиентов, а так же в кабины кассиров в случае более одной кассы:

Двери должны быть:

- деревянные, тип "Порто", цвет светлый бук*,
- глухие
- ручки поворотные **,
- петли 2 шт,
- замок 1 шт.,
- ограничитель дверей

* Двери архивов и хранилищ должны соответствовать местным нормам. Двери, которые видны из клиентской зоны, должны иметь такую же поверхность, что и двери, находящиеся в клиентской зоне. Если двери скрыты от клиентов, то они могут иметь любую поверхность, соответствующую местным нормам.

** В случае дверей граничащих с клиентской зоной, ручка со стороны клиентской зоны - глухая, вне клиентской зоны - поворотная.

*** В дверях санузлов внутренний замок "барашек".


Di-1 Двери банковские специальные:

Двери инкассаторские должны быть:


- металлические со стальным листом не менее 4 мм / алюминиевые (цвет RAL 9006), сенгвич панель, армированная не менее чем стальным листом 4 мм
- не менее 3 петель;
- полное остекление верхней части двери или глухое смотровое окно размером 300x300 мм со стеклом многослойным пулестойким не ниже СК-2 по ДСТУ 4546;
- при установке элеватора: глухая ручка с клиентской зоны, нажимная ручка и "барашек" вместо "сердцевины замка" со стороны кассира;
- при установке инкассаторской дверцы: глухие ручки с обеих сторон;
- доводчик;
- открывание \ закрывание дверей регулируется ключем;
- в дверях устраивают для инкассации кассы инкассаторскую дверцу или элеватор.1) инкассаторская дверца, внутренние размеры: для отделений типа А, В - Н600x400 мм; для отделений отип С, D - Н 500x400мм;
- 2) элеватор, внутренние размеры: для отделений типа А,В,С,Д - Н650x250x600*мм

* Возможна корректировка в зависимости от размера существующего дверного проема.

Di-1



De-2




De-2 Двери эвакуационные, наружные :

Двери должны быть:

- металлические
- доводчик внутренний
- петли 3 шт.***
- замок 2 шт, размер между сердцевинами не менее 300мм
- антисрезы на расстоянии не более 300 мм друг от друга
- глазок

*** В связи с появлением на рынке металлических дверей с внутренними петлями (3 шт) предлагается, при применении их на отделениях АТ ОТП Банка дополнительные антисрезы не устанавливать. Письмо от 2008.11.21 (Мухомов В, Ковтун М.И., Белобровко А)

Ds



Ds Двери в сейфовую и коммутационные комнаты .

Двери должны быть:

- деревянные полнотелые (в других случаях, металлические по цене деревянных)
- петли 2 шт.
- замок 1 шт.
- доводчик внутренний (в случае отдельно расположенной сейфовой комнаты)
- ручки: наружная нажимная (в случаях расположения сейфовой в кассе), наружная глухая (в случае отдельно расположенной сейфовой комнаты), внутри - нажимная, поворотная.
- глазок для сейфовой двери